

اصلاحیه ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان "حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق" (سال ۱۳۹۵)

۱. مطابق مصوبه جلسه کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۶ و ۹۷/۱۰/۲۳، اصلاحیه زیر برای تعیین تعداد راه پله در تصرف‌های حرفه‌ای/اداری تعیین شد:

- در خصوص بند ۳-۶-۳-۱۸ ساختمان‌های با یک خروج (صفحه ۷۸ مبحث سوم- ویرایش سوم، ۱۳۹۵) مقرر شد تا توضیح زیر اضافه شود:

"تصرف‌های حرفه‌ای/اداری با جمعیت حداکثر ۳۰ نفر متصرف در هر طبقه، نظیر مطب‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، دفاتر مهندسی، دفاتر وکلا که در مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی قرار دارند، با رعایت شرایط مندرج در بند ۳-۶-۱۱-۲-۴ برای آپارتمان‌های مسکونی مجاز است یک راه پله داشته باشد. این بند نباید برای مراکز خدماتی پر تردد و دفاتری که از نوع جمعیتی محسوب یا تشخیص داده می‌شوند، مانند دفاتر خدمات دولتی پر تردد، خدمات الکترونیک و نظایر آن به کار رود."

۲. جدول صفحه ۴۳ ردیف ص - ۲ (مبحث ۳ ویرایش سوم ۱۳۹۵)، عنوان مساحت ۲ بار ذکر شده بود:

ص	طبقات	م.ن	۱۱	۵	۳	۴	۳	۵	۳	۲
۲	مساحت	م.ن	م.ن	۳۵۰۰	۲۱۰۰	۲۶۵۰	۱۶۵۰	۴۷۰۰	۱۹۵۰	۱۲۰۰
	مساحت	م.ن	م.ن	۳۵۰۰	۲۱۰۰	۲۶۵۰	۱۷۵۰	۳۳۵۰	۱۶۵۰	۸۵۰

که مطابق جدول زیر اصلاح می‌گردد:

ص	طبقات	م.ن	۱۱	۵	۳	۴	۳	۵	۳	۲
	مساحت	م.ن	م.ن	۳۵۰۰	۲۱۰۰	۲۶۵۰	۱۶۵۰	۴۷۰۰	۱۹۵۰	۱۲۰۰